

### **Schachtbauwerke in Abwasserdruckrohr - Leitungsnetzen**

mit Entleerungs-, Wartungs- und Entlüftungseinrichtungen

### **Schachtbauwerke mit Meß- und Abflussregelungs - Einrichtungen**

Armaturen, Messeinrichtungen (MID), Schieber ...

### **Druckleitungs- Einmündungsschächte**

Längere Aufenthaltszeiten von Abwasser (anaerobes Abwasser) in Pumpstationen und Druckleitungen führen zu Geruchsbildung und Korrosion in den Einmündungsschächten.

### **Pumpwerke mit trocken aufgestellten Pumpen**

Zur Schwitzwasser - Vermeidung werden Zwangsentlüftungen und Luftentfeuchter eingebaut, die regelmäßig zu warten und kostenintensiv sind.

### **Pumpwerke mit nass aufgestellten Pumpen**

Durch die besondere Lage einer Pumpstation (z. Bsp. neben einem Wohnhaus) können Beschwerden bezüglich Geruchsprobleme auftreten. Durch eine Entlüftungsleitung die von der Pumpstation weggeführt wird, kann das Geruchsproblem verlagert werden. Durch den Einbau des

**Der Ventilator unterstützt die Entlüftung aktiv.**